



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Зырянскому району управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Зырянское, пер. Калинина 4

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Зырянский детский сад» Зырянского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Зырянскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Томской области от 23.06.2021 № 6

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период  
с 14 час. 30 мин. 28 июня 2021 г. по 14 час. 00 мин. 30 июня 2021 г., и.о. начальника отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по Зырянскому району УНДиПР Главного  
управления МЧС России по Томской области (и.о. главного государственного инспектора по  
пожарному надзору по Зырянскому району Томской области) Завьяловым Павлом Станиславовичем  
проведена плановая выездная проверка, здания, сооружений и территории Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зырянский детский сад» Зырянского  
района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим – Язовских Еленой Васильевной

(лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок исполнения предписания
1	2	3	4
с. Зырянское, ул. Смирнова, 17			
1.	Подготовить (восстановить) техническую документацию (проектная, исполнительная)	ч. 1 ст. 78 ФЗ №123, п. 54 Правил противопожарного режима в	30.04.2022

	документация) на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	
2.	Разработать проектную документацию автоматической пожарной сигнализации, выполненную в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности	ч. 1, 4 ст. 83 ФЗ №123, пп. «о» п. 16, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	30.04.2022
г. Зырянское, ул. Карла Маркса, 10			
3.	Подготовить (восстановить) техническую документацию (проектная, исполнительная документация) на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	ч. 1 ст. 78 ФЗ №123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	30.04.2022
4.	Разработать проектную документацию автоматической пожарной сигнализации, выполненную в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности	ч. 1, 4 ст. 83 ФЗ №123, пп. «о» п. 16, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	30.04.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


И.О. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зырянскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного



*(Handwritten signature)*

управления МЧС России по Томской области (и.о. главного государственного инспектора по пожарному надзору по Зырянскому району Томской области) Завьялов П.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

«30» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«30» июня 2021 г.

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

\* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.